

รายการคำนวณถังบำบัดน้ำเสีย STAR

รุ่น PS-10500

(บำบัดน้ำเสียรวม)

1. ข้อมูลการคำนวณ

1. น้ำเสียที่เข้าถังเป็นน้ำเสียจากส้วม (โถส้วมและโถปัสสาวะ) การชักล้างและอาบ เท่านั้น
2. คิดปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย = 7.00 ลบ.ม./วัน
3. คิดค่า บีโอดี เข้าระบบ = 250 มก.ล.

2. FLOW DIAGRAM



3. การคำนวณปริมาตรส่วนเกรอะ (SEPTIC CHAMBER)

- เวลากักเก็บสำหรับส่วนเกรอะ = 24 ชั่วโมง
- ดังนั้นปริมาตรส่วนเกรอะที่เหมาะสม = 7.00 ลบ.ม.
- ประสิทธิภาพการบำบัดของส่วนเกรอะ = 30 %
- ดังนั้นค่า บีโอดี ออกจากส่วนเกรอะ = 175 มก.ล.

4. การคำนวณปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ (ANAEROBIC-FILTER CHAMBER)

- เวลาเก็บกักสำหรับส่วนกรอง = 12 ชั่วโมง
- ดังนั้นปริมาตรส่วนกรองที่เหมาะสม = 3.50 ลบ.ม.

5. การคำนวณปริมาตรตัวกลางกรอง (MEDIA VOLUME)

- ค่า บีโอดี เข้าส่วนกรอง = 175 มก.ล.
- ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (BOD LOAD) = 1225.0 กรัมบีโอดี/วัน
- ภาระบรรทุกตัวกลางกรอง (AERIAL LOADING) = 6 กรัม/ตร.ม.-วัน
- ตัวกลางกรอง STAR ชนิด PALL RING มีพื้นที่ผิวสัมผัส = 102 ตร.ม./ลบ.ม.
- ดังนั้นต้องการปริมาตรตัวกลางกรองเพื่อการบำบัด = 2.00 ลบ.ม.

จากการคำนวณ สามารถนำข้อมูลมาเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย STAR ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสีย STAR รุ่น PS – 10500 จำนวน	=	1	ถัง
ปริมาตรบรรจุรวมต่อถัง	=	10.51	ลบ.ม./ถัง
ความกว้าง	=	1.80	เมตร
ความยาว	=	4.91	เมตร
ความสูง	=	1.93	เมตร
ปริมาตรส่วนเกราะต่อถัง	=	7.01	ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศต่อถัง	=	3.50	ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรตัวกลางกรองต่อถัง	=	2.00	ลบ.ม./ถัง
วัสดุตัวกรอง คือ	โพลีเอทรีลีน		
วัสดุถัง คือ	ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง		

6. ความสามารถในการลดความสกปรกของน้ำเสีย (BOD removal)

ระบบเกราะลดความสกปรกได้	=	30 %	
ดังนั้น ค่าบีโอดี ออกจากส่วนเกราะ	=	175	มก./ล.
ค่าบีโอดี ออกจากส่วนกรองไร้อากาศ	≤	60.0	มก./ล.
ดังนั้น ระบบกรองไร้อากาศลดความสกปรกได้	>	66%	
<u>สรุป</u> ค่าบีโอดี ออกจากถังบำบัด	≤	60.0	มก./ล.