


รายการคำนวณถังบำบัดน้ำเสีย STAR

รุ่น PS-1600
(บำบัดน้ำเสียรวม)

1. ข้อมูลการคำนวณ

1. น้ำเสียที่เข้าถังเป็นน้ำเสียจากส้วม (โถส้วมและโถปัสสาวะ) การชักล้างและอาบ เท่านั้น
2. คิดปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย = 1.00 ลบ.ม./วัน
3. คิดค่า บีโอดี เข้าระบบ = 250 มก./ล.

2. FLOW DIAGRAM



3. การคำนวณปริมาตรส่วนเกราะ (SEPTIC CHAMBER)

- เวลากักเก็บสำหรับส่วนเกราะ = 24 ชั่วโมง
- ดังนั้นปริมาตรส่วนเกราะที่เหมาะสม = 1.00 ลบ.ม.
- ประสิทธิภาพการบำบัดของส่วนเกราะ = 30 %
- ดังนั้นค่า บีโอดี ออกจากส่วนเกราะ = 175 มก./ล.

4. การคำนวณปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ (ANAEROBIC-FILTER CHAMBER)

- เวลาเก็บกักสำหรับส่วนกรอง = 12 ชั่วโมง
- ดังนั้นปริมาตรส่วนกรองที่เหมาะสม = 0.50 ลบ.ม.

5. การคำนวณปริมาตรตัวกลางกรอง (MEDIA VOLUME)

- ค่า บีโอดี เข้าส่วนกรอง = 175 มก./ล.
- ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (BOD LOAD) = 175.0 กรัมบีโอดี/วัน
- ภาระบรรทุกตัวกลางกรอง (AERIAL LOADING) = 6 กรัม/ตร.ม.-วัน
- ตัวกลางกรอง มีพื้นที่ผิวสัมผัส = 102 ตร.ม./ลบ.ม.
- ดังนั้นต้องการปริมาตรตัวกลางกรองเพื่อการบำบัด = 0.29 ลบ.ม.

จากการคำนวณ สามารถนำข้อมูลมาเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย STAR ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสีย STAR รุ่น PS - 1600 จำนวน	=	1	ถัง
ปริมาตรบรรจุรวมต่อถัง	=	1.60	ลบ.ม./ถัง
ความกว้าง	=	1.40	เมตร
ความยาว	=	1.70	เมตร
ความสูง	=	1.50	เมตร
ปริมาตรส่วนเกราะต่อถัง	=	1.05	ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรส่วนกรองใรรีอากาศต่อถัง	=	0.55	ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรตัวกลางกรองต่อถัง	=	0.30	ลบ.ม./ถัง
วัสดุตัวกรอง	คือ	โพลีเอทรีลีน	
วัสดุถัง	คือ	ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง	

6. ความสามารถในการลดความสกปรกของน้ำเสีย (BOD/ removal)

ระบบเกราะลดความสกปรกได้	=	30 %	
ดังนั้น ค่าบีโอดี ออกจากส่วนเกราะ	=	175	มก./ล.
ค่าบีโอดี ออกจากส่วนกรองใรรีอากาศ	≤	60.0	มก./ล.
ดังนั้น ระบบกรองใรรีอากาศลดความสกปรกได้	>	66%	
<u>สรุป</u> ค่าบีโอดี ออกจากถังบำบัด	≤	60.0	มก./ล.

